

# Certificat

## CONDUITS

La décision n° 539-93/01-848 du 27 avril 2007  
attachée à l'Avis Technique n° 14/03-848


Cette décision annule et remplace la décision n° 506-93/01-848 du 27 janvier 2006

Sur proposition du comité d'évaluation, le produit :

### LIGNE INTERACTIVE GAZ

De la société INTERACTIVE BOUWPRODUKTEN bv  
Lichtenhorststrasse 2  
NL - 6942 GT DIDAM  
Usine de NL - 6942 GT DIDAM

bénéficie de la marque CSTBat en application des règles générales des certificats CSTBat et du règlement n° 11. Cette décision atteste que le produit ci-dessus est certifié conformément à ces référentiels.



Hervé BERRIER  
Le Directeur Technique

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n° 14/03-848

- TOLERANCES DIMENSIONNELLES
- PERMEABILITE, inférieure ou égale à 0,2 m3/h.m2 sous 200 Pa

Ce certificat comporte : 1 page

Correspondant : Bernard CABEL

Tél. : 01 64 68 83 78

Fax : 01 64 68 84 99

*Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.*

*La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).*

*Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.*