

# Certificat

## CONDUITS

La décision n° 541-93/01-850 du 27 avril 2007  
attachée à l'Avis Technique n° 14/03-850

Cette décision annule et remplace la décision n° 507-93/01-850 du 27 janvier 2006


Sur proposition du comité d'évaluation, le produit :

## LIGNE INTERACTIVE FIOUL CONCENTRIQUE

De la société **INTERACTIVE BOUWPRODUKTEN bv**  
Lichtenhorststrasse 2  
NL - 6942 GT DIDAM

Usine de **NL - 6942 GT DIDAM**

bénéficie de la marque CSTBat en application des règles générales des certificats CSTBat et du règlement n° 11. Cette décision atteste que le produit ci-dessus est certifié conformément à ces référentiels.



Hervé BERRIER  
Le Directeur Technique

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Conformité à l'Avis Technique n° 14/03-850
- TOLERANCES DIMENSIONNELLES
  - PERMEABILITE, inférieure ou égale à 0,2 m3/h.m2 sous 200 Pa

Ce certificat comporte : 1 page  
Correspondant : Bernard CABEL  
Tél. : 01 64 68 83 78  
Fax : 01 64 68 84 99

*Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.*

*La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).*

*Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.*