

Certificat

CONDUITS

La décision n° 540-93/01-891 du 27 avril 2007
attachée à l'Avis Technique n° 14/04-891

Cette décision annule et remplace la décision n° 505-93/01-891 du 27 janvier 2006

Sur proposition du comité d'évaluation, le produit :

LIGNE INTERACTIVE CONDENSATION GAZ

De la société **INTERACTIVE BOUWPRODUKTEN bv**
Lichtenhorststrasse 2
NL - 6942 GT DIDAM

Usine de **NL - 6942 GT DIDAM**

bénéficie de la marque CSTBat en application des règles générales des certificats CSTBat et du règlement n° 11. Cette décision atteste que le produit ci-dessus est certifié conformément à ces référentiels.



Hervé BERRIER
Le Directeur Technique

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n° 14/04-891

- TOLERANCES DIMENSIONNELLES
- PERMEABILITE du conduit d'amenée d'air inférieure ou égale à 0,5 m³/h.m² sous 100 Pa
- PERMEABILITE du conduit d'évacuation des fumées inférieure ou égale à 0,0122m³/h.m sous 200 Pa

Ce certificat comporte : 1 page

Correspondant : Bernard CABEL

Tél. : 01 64 68 83 78

Fax : 01 64 68 84 99

Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.

La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet www.cstb.fr.

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.